



Presidenza del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

VIA Nomentana 2 00161 ROMA

Sicard

Roma, 13 GIU. 2011

REGIONE SICILIANA
Dipartimento LL.PP.
Ufficio Genio C. e S. Agrigento
U.A.B.C. INFRASTRUTTA PRIVATA

Prot. N. _____ del _____

U.O.B.S. IV/ _____


~~Spett.le~~ REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture
Serv. Prov. Genio Civile
Viale della Vittoria, 3
92100 AGRIGENTO

M_INF-CSLP
Consiglio Superiore LL.PP.
CSLP, STC
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0005558-13/06/2011-USCITA
45 04 07

Oggetto: Applicazione della normativa tecnica per le costruzioni contenuta nel DM 14.1.2008.
Richiesta di parere sulla realizzazione di coperture tecniche leggere su edifici esistenti.

Con riferimento alla nota n.4305 del 4.3.2011, inerente un quesito circa la realizzazione di coperture tecniche leggere su edifici esistenti, si fa presente quanto segue.
Si concorda, fondamentalmente, con quanto già evidenziato da codesto Ufficio nella citata nota n.4305, per cui la soluzione delle problematiche connesse alla fattispecie oggetto del quesito deve ricercarsi nell'ambito di applicazione del punto 8.4.1 del DM 14.01.2008.
Il predetto punto prevede infatti 4 casi espliciti, ricadendo nei quali "è fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione".
Al riguardo si ritiene opportuno precisare ancora, qualora possa essere utile per l'attività di codesto Ufficio, che nel verificare se uno specifico intervento ricada nell'applicazione di uno dei quattro casi, occorre tener presente come - a parte il caso c) che è particolarmente semplice - la condizione fondamentale perchè si ricada negli altri tre casi (soprelevazione, ampliamento, modifiche al comportamento della struttura), è che gli eventuali elementi strutturali o resistenti della parte che si intende aggiungere, siano connessi al resto della struttura esistente, in modo da interagire con essa e quindi modificare il comportamento strutturale dell'intera costruzione.
Se, viceversa, gli elementi che si aggiungono possono considerarsi secondari, quindi "portati", non appare necessaria la verifica dell'intera costruzione, sempre che non si rientri nel caso c) (carichi maggiori del 10%).

TO
RA
7 GIU. 2011
V.O. 13^e



Dirigente della 1^a Div.
Antonio LUCCHESI

Lucchesi

20 GIU. 2011
85345

Applicazione 1086e64